2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果　松任中央配水区　新成三丁目

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	14.9	16.9	19.1	23.4											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005　〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　〃	―	―	1.8	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　〃	―	―	<0.0005	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.0005	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.01	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	0.01	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　〃	―	―	9.7	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　〃	13.4	13.4	13.3	13.2											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　〃	112	115	114	113											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　〃	―	―	180	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　〃	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2											
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	6.9											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.42	0.40	0.39	0.34											

2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果　千代野配水区　千代野東五丁目

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	13.9	17.0	20.2	25.4											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005　〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　〃	―	―	1.4	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　〃	―	―	<0.0005	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.0005	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.01	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	0.03	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　〃	―	―	9.1	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　〃	13.0	13.1	12.6	12.8											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　〃	93	100	96	97											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　〃	―	―	152	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　〃	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2											
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.7											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.38	0.33	0.34	0.32											

2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果 加賀野配水区 西柏一丁目

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	13.9	17.1	20.6	25.5											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005　〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　〃	―	―	0.9	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　〃	―	―	<0.0005	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.0005	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.01	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　〃	―	―	7.3	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　〃	8.4	8.3	8.1	8.2											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　〃	69	75	73	73											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　〃	―	―	117	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　〃	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2											
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.37	0.33	0.33	0.41											

2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果　笠間配水区　笠間町

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	14.6	16.5	18.5	21.0											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005　〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　〃	―	―	1.0	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　〃	―	―	<0.0005	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	<0.0005	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.003	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　〃	―	―	<0.0005	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　〃	―	―	0.03	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　〃	―	―	7.3	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　〃	8.9	9.0	8.9	9.0											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　〃	69	74	73	73											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　〃	―	―	110	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　〃	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2											
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.9											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.34	0.37	0.32	0.39											

2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果 山島台配水区 漆島町

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	10.6	13.5	16.6	21.5											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005　〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　〃	―	―	0.2	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　〃	―	―	0.0088	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	0.007	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	0.0013	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　〃	―	―	0.014	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　〃	―	―	0.006	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　〃	―	―	0.0040	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　〃	―	―	0.04	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1　〃	―	―	<0.01	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　〃	―	―	4.2	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　〃	6.6	5.3	5.3	6.2											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　〃	25	25	29	31											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　〃	―	―	44	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　〃	0.3	0.3	0.4	0.5											
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.44	0.40	0.41	0.36											

2022年度（2022年4月～2023年3月） 松任給水区水質検査結果 みずほ配水区 みずほ五丁目

番号	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水　温	(℃)	―	14.9	15.5	17.1	19.0											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	―	―	<0.0003	―											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 〃	―	―	<0.00005	―											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.001	―											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.001	―											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.001	―											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 〃	―	―	<0.002	―											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 〃	―	―	<0.004	―											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.001	―											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 〃	―	―	2.4	―											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 〃	―	―	<0.08	―											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 〃	―	―	<0.1	―											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 〃	―	―	<0.0002	―											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 〃	―	―	<0.005	―											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 〃	―	―	<0.0005	―											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 〃	―	―	<0.0005	―											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.0005	―											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.0005	―											
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.0005	―											
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 〃	―	―	<0.06	―											
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 〃	―	―	<0.002	―											
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 〃	―	―	<0.0005	―											
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 〃	―	―	<0.003	―											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 〃	―	―	<0.0005	―											
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 〃	―	―	<0.001	―											
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 〃	―	―	<0.0005	―											
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 〃	―	―	<0.003	―											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 〃	―	―	<0.0005	―											
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 〃	―	―	<0.0005	―											
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 〃	―	―	<0.008	―											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 〃	―	―	<0.01	―											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 〃	―	―	0.01	―											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 〃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1 〃	―	―	<0.01	―											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 〃	―	―	9.4	―											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 〃	―	―	<0.005	―											
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 〃	13.9	14.1	13.7	13.8											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 〃	102	105	106	106											
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 〃	―	―	169	―											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 〃	―	―	<0.02	―											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 〃	―	―	<0.000001	―											
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 〃	―	―	<0.000001	―											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 〃	―	―	<0.005	―											
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 〃	―	―	<0.0005	―											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 〃	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2											
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6											
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.43	0.41	0.37	0.30											