

R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(白峰水系)水質検査結果 白峰

| 番 号 | 項 目                                | 単位     | 基準値          | 4月     | 5月     | 6月         | 7月     | 8月     | 9月       | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値       | 最小値       | 平均値       |
|-----|------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|-----------|-----------|
|     | 水温                                 | (℃)    | —            | 8.0    | 14.0   | 18.1       | 23.8   | 25.5   | 25.6     |     |     |     |    |    |    | 25.6      | 8         | 9.58      |
| 1   | 一般細菌                               | (個/ml) | 100個/ml以下    | 0      | 0      | 0          | 0      | 0      | 0        |     |     |     |    |    |    | 0         | 0         | 0         |
| 2   | 大腸菌                                |        | 検出されないこと     | 陰性     | 陰性     | 陰性         | 陰性     | 陰性     | 陰性       |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | (mg/L) | 0.003mg/L以下  | —      | —      | 0.0003未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0003未満  | 0.0003未満  | 0.0003未満  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | —      | —      | 0.00005未満  | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5   | セレン及びその化合物                         | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001      | —      | —      | 0.002    |     |     |     |    |    |    | 0.002     | 0.001     | 0.0004    |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 8   | 六価クロム化合物                           | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.002未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0         | 0         |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | (mg/L) | 0.04mg/L以下   | —      | —      | 0.004未満    | —      | —      | 0.004未満  |     |     |     |    |    |    | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | 0.001未満  |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L) | 10.0mg/L以下   | —      | —      | 0.2        | —      | —      | 0.1      |     |     |     |    |    |    | 0.2       | 0.1       | 0.0375    |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | (mg/L) | 0.8mg/L以下    | —      | —      | 0.08未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.08未満    | 0.08未満    | 0.08未満    |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | (mg/L) | 1.0mg/L以下    | —      | —      | 0.1未満      | —      | —      | 0.1未満    |     |     |     |    |    |    | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |
| 14  | 四塩化炭素                              | (mg/L) | 0.002mg/L以下  | —      | —      | 0.0002未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0002未満  | 0.0002未満  | 0.0002未満  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | (mg/L) | 0.05mg/L以下   | —      | —      | 0.005未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0         | 0         |
| 17  | ジクロロメタン                            | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 20  | ベンゼン                               | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 21  | 塩素酸                                | (mg/L) | 0.6mg/L以下    | —      | —      | 0.06未満     | —      | —      | 0.06未満   |     |     |     |    |    |    | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06未満    |
| 22  | クロロ酢酸                              | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.002未満    | —      | —      | 0.002未満  |     |     |     |    |    |    | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| 23  | クロロホルム                             | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.0024     | —      | —      | 0.0031   |     |     |     |    |    |    | 0.0031    | 0.0024    | 0.0007    |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.003未満    | —      | —      | 0.003未満  |     |     |     |    |    |    | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | —      | —      | 0.0008     | —      | —      | 0.0010   |     |     |     |    |    |    | 0.001     | 0.0008    | 0.0002    |
| 26  | 臭素酸                                | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | 0.001未満  |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 27  | 総トリハロメタン                           | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | —      | —      | 0.0051     | —      | —      | 0.0063   |     |     |     |    |    |    | 0.0063    | 0.0051    | 0.0014    |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.003未満    | —      | —      | 0.003未満  |     |     |     |    |    |    | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.0019     | —      | —      | 0.0022   |     |     |     |    |    |    | 0.0022    | 0.0019    | 0.0005    |
| 30  | ブロモホルム                             | (mg/L) | 0.09mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | (mg/L) | 0.08mg/L以下   | —      | —      | 0.008未満    | —      | —      | 0.008未満  |     |     |     |    |    |    | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L) | 1mg/L以下      | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.02未満    | 0         | 0         |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L) | 0.2mg/L以下    | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | 0.01     |     |     |     |    |    |    | 0.01      | 0.01      | 0.0013    |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | (mg/L) | 0.3mg/L以下    | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満     | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満   |     |     |     |    |    |    | 0.03未満    | 0         | 0         |
| 35  | 銅及びその化合物                           | (mg/L) | 1mg/L以下      | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満    |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L) | 200.0mg/L以下  | —      | —      | 3.6        | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 3.6       | 3.6       | 0.514     |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | (mg/L) | 0.05mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0         | 0         |
| 38  | 塩化物イオン                             | (mg/L) | 200.0mg/L以下  | 2.7    | 2.4    | 2.4        | 3.1    | 2.6    | 2.4      |     |     |     |    |    |    | 3.1       | 2.4       | 1.3       |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L) | 300.0mg/L以下  | 12.0   | 9.5    | 15.5       | 17.0   | 18.5   | 17.8     |     |     |     |    |    |    | 18.5      | 9.5       | 7.525     |
| 40  | 発熱残留物                              | (mg/L) | 500.0mg/L以下  | —      | —      | 55         | —      | —      | 72       |     |     |     |    |    |    | 72        | 55        | 15.875    |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L) | 0.2mg/L以下    | —      | —      | 0.02未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.02未満    | 0.02未満    | 0.02未満    |
| 42  | ジェオスミン                             | (mg/L) | #####        | —      | —      | 0.000001未満 | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L) | #####        | —      | —      | 0.000001未満 | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.005未満    | —      | —      | 0.005未満  |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| 45  | フェノール類                             | (mg/L) | 0.005mg/L以下  | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 46  | 有機物質(全有機炭素(TOC)の量)                 | (mg/L) | 3.0mg/L以下    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満      | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    |     |     |     |    |    |    | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     |
| 47  | pH値                                |        | 5.8以上 8.6以下  | 7.4    | 7.4    | 7.5        | 7.6    | 7.7    | 7.7      |     |     |     |    |    |    | 7.7       | 7.4       | 3.775     |
| 48  | 味                                  |        | 異常でないこと      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 49  | 臭 気                                |        | 異常でないこと      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 50  | 色 度                                | (度)    | 5.0度以下       | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満      | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    |     |     |     |    |    |    | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     |
| 51  | 濁 度                                | (度)    | 2.0度以下       | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満      | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    |     |     |     |    |    |    | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |
|     | 残留塩素                               | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | 0.35   | 0.50   | 0.40       | 0.35   | 0.20   | 0.30     |     |     |     |    |    |    | 0.5       | 0.2       | 0.175     |

## R7年度(2025年4月～2026年3月)白山ろく簡易水道(桑島水系)水質検査結果 桑島

| 番 号 | 項 目                                | 単位     | 基準値          | 4月     | 5月     | 6月         | 7月     | 8月     | 9月       | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値       | 最小値       | 平均値       |
|-----|------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|-----------|-----------|
|     | 水温                                 | (℃)    | —            | 6.0    | 12.0   | 14.2       | 19.1   | 21.3   | 21.0     |     |     |     |    |    |    | 21.3      | 6         | 7.8       |
| 1   | 一般細菌                               | (個/ml) | 100個/ml以下    | 0      | 0      | 0          | 0      | 0      | 0        |     |     |     |    |    |    | 0         | 0         | 0         |
| 2   | 大腸菌                                |        | 検出されないこと     | 陰性     | 陰性     | 陰性         | 陰性     | 陰性     | 陰性       |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | (mg/L) | 0.003mg/L以下  | —      | —      | 0.0003未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0003未満  | 0.0003未満  | 0.0003未満  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | —      | —      | 0.00005未満  | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5   | セレン及びその化合物                         | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | 0.001未満  |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 8   | 六価クロム化合物                           | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.002未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0         | 0         |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | (mg/L) | 0.04mg/L以下   | —      | —      | 0.004未満    | —      | —      | 0.004未満  |     |     |     |    |    |    | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満   |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | 0.001未満  |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | (mg/L) | 10.0mg/L以下   | —      | —      | 0.2        | —      | —      | 0.2      |     |     |     |    |    |    | 0.2       | 0.2       | 0.05      |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | (mg/L) | 0.8mg/L以下    | —      | —      | 0.08未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.08未満    | 0.08未満    | 0.08未満    |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | (mg/L) | 1.0mg/L以下    | —      | —      | 0.1未満      | —      | —      | 0.1未満    |     |     |     |    |    |    | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |
| 14  | 四塩化炭素                              | (mg/L) | 0.002mg/L以下  | —      | —      | 0.0002未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0002未満  | 0.0002未満  | 0.0002未満  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | (mg/L) | 0.05mg/L以下   | —      | —      | 0.005未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0         | 0         |
| 17  | ジクロロメタン                            | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 20  | ベンゼン                               | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 21  | 塩素酸                                | (mg/L) | 0.6mg/L以下    | —      | —      | 0.06未満     | —      | —      | 0.06未満   |     |     |     |    |    |    | 0.06未満    | 0.06未満    | 0.06未満    |
| 22  | クロロ酢酸                              | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.002未満    | —      | —      | 0.002未満  |     |     |     |    |    |    | 0.002未満   | 0.002未満   | 0.002未満   |
| 23  | クロロホルム                             | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.003未満    | —      | —      | 0.003未満  |     |     |     |    |    |    | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0006   |     |     |     |    |    |    | 0.0006    | 0.0005未満  | 0.0001    |
| 26  | 臭素酸                                | (mg/L) | 0.01mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | 0.001未満  |     |     |     |    |    |    | 0.001未満   | 0.001未満   | 0.001未満   |
| 27  | 総トリハロメタン                           | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0012   |     |     |     |    |    |    | 0.0012    | 0.0005未満  | 0.0002    |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.003未満    | —      | —      | 0.003未満  |     |     |     |    |    |    | 0.003未満   | 0.003未満   | 0.003未満   |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | (mg/L) | 0.03mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0006   |     |     |     |    |    |    | 0.0006    | 0.0005未満  | 0.0001    |
| 30  | ブロモホルム                             | (mg/L) | 0.09mg/L以下   | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | 0.0005未満 |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | (mg/L) | 0.08mg/L以下   | —      | —      | 0.008未満    | —      | —      | 0.008未満  |     |     |     |    |    |    | 0.008未満   | 0.008未満   | 0.008未満   |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | (mg/L) | 1mg/L以下      | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.02未満    | 0         | 0         |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | (mg/L) | 0.2mg/L以下    | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | 0.01未満   |     |     |     |    |    |    | 0.02未満    | 0         | 0         |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | (mg/L) | 0.3mg/L以下    | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満     | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満   |     |     |     |    |    |    | 0.03未満    | 0         | 0         |
| 35  | 銅及びその化合物                           | (mg/L) | 1mg/L以下      | —      | —      | 0.01未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.01未満    | 0.01未満    | 0.01未満    |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | (mg/L) | 200.0mg/L以下  | —      | —      | 2.3        | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 2.3       | 2.3       | 0.329     |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | (mg/L) | 0.05mg/L以下   | —      | —      | 0.001未満    | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0         | 0         |
| 38  | 塩化物イオン                             | (mg/L) | 200.0mg/L以下  | 3.0    | 2.1    | 2.0        | 2.3    | 2.4    | 2.1      |     |     |     |    |    |    | 3         | 2         | 1.158     |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | (mg/L) | 300.0mg/L以下  | 40.8   | 37.6   | 55.7       | 72.8   | 85.5   | 85.0     |     |     |     |    |    |    | 85.5      | 37.6      | 31.45     |
| 40  | 発熱残留物                              | (mg/L) | 500.0mg/L以下  | —      | —      | 76         | —      | —      | 106      |     |     |     |    |    |    | 106       | 76        | 22.75     |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | (mg/L) | 0.2mg/L以下    | —      | —      | 0.02未満     | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.02未満    | 0.02未満    | 0.02未満    |
| 42  | ジェオスミン                             | (mg/L) | #####        | —      | —      | 0.000001未満 | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | (mg/L) | #####        | —      | —      | 0.000001未満 | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | (mg/L) | 0.02mg/L以下   | —      | —      | 0.005未満    | —      | —      | 0.005未満  |     |     |     |    |    |    | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| 45  | フェノール類                             | (mg/L) | 0.005mg/L以下  | —      | —      | 0.0005未満   | —      | —      | —        |     |     |     |    |    |    | 0.0005未満  | 0.0005未満  | 0.0005未満  |
| 46  | 有機物質(全有機炭素(TOC)の量)                 | (mg/L) | 3.0mg/L以下    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満      | 0.3    | 0.3    | 0.3      |     |     |     |    |    |    | 0.3       | 0.3未満     | 0.075     |
| 47  | pH値                                |        | 5.8以上 8.6以下  | 7.8    | 7.7    | 7.8        | 7.7    | 7.7    | 7.7      |     |     |     |    |    |    | 7.8       | 7.7       | 3.8667    |
| 48  | 味                                  |        | 異常でないこと      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 49  | 臭 気                                |        | 異常でないこと      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |     |     |     |    |    |    | —         | —         | —         |
| 50  | 色 度                                | (度)    | 5.0度以下       | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満      | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    |     |     |     |    |    |    | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     |
| 51  | 濁 度                                | (度)    | 2.0度以下       | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満      | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    |     |     |     |    |    |    | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |
|     | 残留塩素                               | (mg/L) | 0.1mg/L以下    | 0.35   | 0.30   | 0.35       | 0.30   | 0.30   | 0.25     |     |     |     |    |    |    | 0.35      | 0.25      | 0.154     |