

2026年度(2026年4月～2027年3月) 美川給水区水質検査結果 美川配水区 美川南町

[illegible]

2026年度(2026年4月～2027年3月) 美川給水区水質検査結果 湊配水区 湊町

番号	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水 温	(℃)	—	15.9	19.4	20.9	22.9											
1	一般細菌	(個/ml)	100個/mL以下	0	0	0	0											
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 mg/L以下	—	—	0.0003未満	—											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 "	—	—	0.00005未満	—											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.001未満	—											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.001未満	—											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.001未満	—											
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 "	—	—	0.002未満	—											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 "	—	—	0.004未満	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.001未満	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 "	—	—	0.4	—											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 "	—	—	0.08未満	—											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	0.1未満	—											
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 "	—	—	0.0002未満	—											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 "	—	—	0.005未満	—											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 "	—	—	0.0005未満	—											
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 "	—	—	0.0005未満	—											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.0005未満	—											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.0005未満	—											
20	PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005 "	—	—	0.000008	—											
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.0005未満	—											
22	塩素酸	(mg/L)	0.6 "	—	—	0.07	—											
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 "	—	—	0.002未満	—											
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 "	—	—	0.0005未満	—											
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.003未満	—											
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0005未満	—											
27	臭素酸	(mg/L)	0.01 "	—	—	0.001未満	—											
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 "	—	—	0.0005未満	—											
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.003未満	—											
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 "	—	—	0.0005未満	—											
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 "	—	—	0.0005未満	—											
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 "	—	—	0.008未満	—											
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	0.01未満	—											
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.01未満	—											
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 "	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満											
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1 "	—	—	0.01未満	—											
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 "	—	—	7.7	—											
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 "	—	—	0.005未満	—											
39	塩化物イオン	(mg/L)	200 "	8.0	7.7	8.0	8.0											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 "	56	55	55	55											
41	蒸発残留物	(mg/L)	500 "	—	—	101	—											
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 "	—	—	0.02未満	—											
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 "	—	—	0.000001未満	—											
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 "	—	—	0.000001未満	—											
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 "	—	—	0.005未満	—											
46	フェノール類	(mg/L)	0.005 "	—	—	0.0005未満	—											
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 "	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満											
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4											
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
51	色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
52	濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満											
	残留塩素	(mg/L)	0.1 mg/L以上	0.28	0.32	0.25	0.38											