

R3年度(2021年4月~2022年3月)白山ろく簡易水道(白峰水系)水質検査結果 白峰

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(℃)	—	11.0	13.9	19.0	21.5	25.0	22.5	21.8	15.5	7.3	3.2	2.5	2.8	25	2.5	13.83
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未滿	0.0003未滿	0.0003未滿
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未滿	0.00005未滿	0.00005未滿
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	0.005未滿	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.004未滿	—	—	0.004未滿	—	—	0.004未滿	—	—	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	0.2	0.1	0.175
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.08未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未滿	0.08未滿	0.08未滿
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.1未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未滿	0.0002未滿	0.0002未滿
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	0.06未滿	—	—	0.06未滿	—	—	0.06未滿	—	—	0.06未滿	0.06未滿	0.06未滿	0.06未滿
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	—	—	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0025	—	—	0.0028	—	—	0.0010	—	—	0.0005未滿	0.0028	0.0005未滿	0.0016
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0007	—	—	0.0011	—	—	0.0005	—	—	0.0005	0.0011	0.0005	0.0007
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0051	—	—	0.0064	—	—	0.0024	—	—	0.0011	0.0064	0.0011	0.0038
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	—	—	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0019	—	—	0.0025	—	—	0.0009	—	—	0.0006	0.0025	0.0006	0.0015
30	ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	0.008未滿	—	—	0.008未滿	—	—	0.008未滿	—	—	0.008未滿	0.008未滿	0.008未滿	0.008未滿
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.02未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未滿	—	—	0.02未滿	—	—	0.02未滿	—	—	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.5
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	2.5	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.517
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	13.0	12.5	14.0	11.0	16.0	15.2	18.0	18.0	16.0	14.2	14.0	15.8	18	11	14.808
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	65	65
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
42	ジオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	0.000001未滿	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	0.0005未滿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.4	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.4	0.3未滿	0.0333
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	(度)	5.0度以下	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.8	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.8	0.5未滿	0.0667
51	濁度	(度)	2.0度以下	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1	0.1未滿	0.0083
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.15	0.35	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.158

R3年度(2021年4月~2022年3月)白山ろく簡易水道(桑島水系)水質検査結果 桑島

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	(℃)	—	13.1	10.5	13.6	18.3	20.2	18.5	17.5	12.5	7.0	3.4	3.4	2.0	20.2	2	11.67
1	一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.005未満	0	0
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0mg/L以下	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.3	0.3	0.2	0.25
12	フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0009	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0009	0.0005未満	0.0002
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0017	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0017	0.0005未満	0.0004
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0008	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0008	0.0005未満	0.0002
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200.0mg/L以下	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2.4
37	マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	(mg/L)	200.0mg/L以下	2.5	2.3	2.2	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.1	2.1	2.9	2.9	2.9	3.5	3.5	2.1	1.95
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300.0mg/L以下	44.0	47.0	56.0	58.0	64.5	57.6	64.8	62.0	54.8	55.8	57.1	62.2	64.5	44	51.583
40	発熱残留物	(mg/L)	500.0mg/L以下	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	81	81
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.0667
47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6083
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	(度)	5.0度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.0583
51	濁度	(度)	2.0度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.25	0.25	0.2	0.15	0.15	0.2	0.2	0.25	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.15	0.208