

## 簡易水道施設状況

令和4年 3月31日現在

番号	名称	水源	浄水処理方法	給水開始年月	計画給水人口 (人)	給水人口 (人)	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	1日最大給水量 (m <sup>3</sup> )
1	西南部	深井戸水	消毒のみ	昭和50.8	4,500	3,457	484,052	1,890
2	山島台	浄水受水	-	平成3.5	2,000	1,419	151,816	470
3	出合島町	深井戸水	消毒のみ	昭和43.4	300	120	13,481	45
4	内方新保町	深井戸水	消毒のみ	昭和45.4	150	93	7,098	45
5	上安田・福永	深井戸水	消毒のみ	平成5.4	390	298	26,178	90
6	倉部町	深井戸水	消毒のみ	平成5.4	440	206	26,448	250
7	徳光町	深井戸水	消毒のみ	平成元.4	800	435	72,230	250
8	東相川	深井戸水	消毒のみ	平成5.4	180	180	14,300	85
9	浜相川	深井戸水	消毒のみ	平成5.4	185	165	19,122	88
10	八田中町	深井戸水	消毒のみ	平成6.9	195	120	12,338	108
11	八田町	深井戸水	消毒のみ	平成9.4	720	445	79,509	365
12	四ツ屋町	深井戸水	消毒のみ	昭和47.1	270	146	12,414	62
13	下柏野町	深井戸水	消毒のみ	昭和61.3	200	230	16,718	60
14	米光町	深井戸水	消毒のみ	昭和61.5	110	71	7,421	60
15	北島町	深井戸水	消毒のみ	平成3.4	330	205	36,921	175
16	石立町	深井戸水	消毒のみ	平成3.4	360	241	23,940	130
17	米永町	深井戸水	消毒のみ	平成3.4	320	184	15,740	71
18	中相川	深井戸水	消毒のみ	昭和61.9	210	110	11,744	76
19	相川新町	深井戸水	消毒のみ	平成3.10	470	289	22,513	110
20	宮永新町	深井戸水	消毒のみ	平成4.4	210	188	15,970	65
21	木津町	深井戸水	消毒のみ	昭和28.10	300	290	26,261	86
22	坊丸町	深井戸水	消毒のみ	昭和28.8	200	88	6,227	45
23	剣崎西	深井戸水	消毒のみ	昭和27.7	185	140	13,543	50
24	剣崎東	深井戸水	消毒のみ	昭和27.8	180	67	10,495	29
25	菅波町	深井戸水	消毒のみ	昭和27.7	150	149	17,640	49
26	平松町	深井戸水	消毒のみ	昭和56.10	105	53	6,986	27
27	上二口町	深井戸水	消毒のみ	昭和55.10	180	100	14,600	40
28	みずほ	深井戸水	消毒のみ	昭和48.4	1,600	1,573	115,219	440
29	安吉町	深井戸水	消毒のみ	昭和28.3	268	267	28,154	122
30	長島町	深井戸水	消毒のみ	昭和27.12	250	115	12,204	47
31	寄新保町	深井戸水	消毒のみ	昭和29.3	300	109	11,365	38
32	吉田町	深井戸水	消毒のみ	昭和29.11	200	109	10,240	42
33	向島町	深井戸水	消毒のみ	昭和25.3	203	102	8,565	41
34	漆島町	深井戸水	消毒のみ	昭和31.6	210	180	17,102	54
35	緑風台団地	深井戸水	消毒のみ	昭和48.12	380	264	25,110	73
36	南ひばりが丘	深井戸水	消毒のみ	昭和50.3	560	302	34,801	140
37	信開オレンジシティ	深井戸水	消毒のみ	昭和58.10	800	374	52,412	210
38	倉部町住宅団地	深井戸水	消毒のみ	昭和52.4	120	94	10,458	34
39	水島町	深井戸水	消毒のみ	平成18.4	540	523	48,870	134
40	信開杵臼スプリングス	深井戸水	消毒のみ	昭和62.10	136	136	16,108	47
41	みすみニュータウン	深井戸水	消毒のみ	平成4.8	148	95	6,168	25

## 簡易水道施設状況

令和4年 3月31日現在

番号	名称	水源	浄水処理方法	給水開始年月	計画給水人口 (人)	給水人口 (人)	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	1日最大給水量 (m <sup>3</sup> )
42	松本町	深井戸水	消毒のみ	平成5.4	570	329	25,370	210
43	福留グリーンシティ	深井戸水	消毒のみ	平成9.10	310	158	21,206	60
44	グリーンタウン松任・福留	深井戸水	消毒のみ	平成13.2	158	90	14,048	49
45	福留町	深井戸水	消毒のみ	平成22.3	400	166	24,775	70
46	笠間町	深井戸水	消毒のみ	平成26.7	400	313	33,494	130
47	安養寺町	深井戸水	消毒のみ	昭和28.7	140	53	6,278	31
48	杉森	湧水	消毒のみ	昭和42.10	150	81	5,686	23
49	神子清水	湧水	消毒のみ	昭和46.4	140	49	4,663	20
50	相滝	湧水	消毒のみ	昭和42.10	110	68	6,250	24
51	城山	伏流水, 浅井戸水	消毒のみ	昭和62.12	1,310	1,231	237,447	798
52	下野	浅井戸水	消毒のみ	昭和48.4	200	134	10,950	30
53	三坂	浅井戸水	消毒のみ	昭和49.4	130	71	6,183	32
54	白山ろく	深井戸水・浅井戸水・表流水・湧水	緩速・急速ろ過処理・消毒のみ	平成30.4	4,210	3,396	781,371	3,731
計54所					27,583	19,871	2,740,202	11,476

資料：水道課