



【注記】

1. 特記なき限り赤表記は撤去更新を示す
2. 冷温水（往・復）、ドレン配管は更新機器より0.5m撤去更新を見込む
3. ドレン配管洗浄を見込む
4. T はサーモスタット、X はヒューミディスタットを示す  
T ×12ヶ X ×1ヶ